

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ TĚLESA–TEPELNÝ VÝKON	NOVÁ DESKOVÁ TĚLESA–TEPELNÝ VÝKON
101+ 106	Recepce, internet pro veřejnost	27,3	4454 W	4163 W
102	WC zaměstnance + úklidová komora	5,2		
103	Místnost s knihami	12,1		1664 W
104	Místnost s knihami	37,5	5764 W	4625 W
105	WC návštěvníci + tělesné postižení	3,3		
POZNÁMKA : PŘÍKONY STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH TĚLES JSOU STANOVENÉ POUZE PODLE JEJICH ROZMĚRŮ.				

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ VIDITELNÉ ROZVODY ÚT
- NOVÉ ROZVODY NAPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ
- OCELOVÉ DESKOVÉ RADIK VENTIL KOMPAKT
- VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV ZAJIŠŤUJE TEPELOVOD Z ELEKTRÁREN OPATOVICE, NA KTERÝ JE NAPOJEN CELÝ BYTOVÝ DŮM VČETNĚ PROVOZOVEN V PŘÍZEMÍ.

STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ ŽEBROVÉ RADIÁTORY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI DESKOVÝMI. NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NOVÉ ROZVODY K NOVÝM RADIÁTORŮM. V M.Č. 105 BUDE V SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ PŘED STOUPACÍM POTRUBÍM ÚT PRUH SÁDROKARTONU PERFOROVANÝ, ABY TEPLLO OD STOUPAČEK VYTÁPĚLO WC PRO NÁVŠTĚVNÍKY. RADIÁTORY BUDOU OPATŘENY TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI.

POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE NEBO V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU BUDE OBALENO TEPELNOU IZOLACÍ, POTRUBÍ VEDENÉ PO POVRCHU BUDE BEZ IZOLACE..

JE TŘEBA POSODIT MÍSTO NAPOJENÍ NOVÝCH ROZVODŮ I RADIÁTORŮ ODBORNOU DODAVATELSKOU FIRMOU. DÁLE ODBORNÁ DODAVATELSKÁ FIRMA POSODÍ KVALITU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ÚT A POSODÍ JEJICH PŘÍPADNOU VÝMĚNU.

NÁZEV AKCE : ZMĚNA UŽÍVÁNÍ DROBNÉ PROVOZOVNY NA KNIHOVNU JOSEFA RESSLA 2278, PARDUBICE – DUKLA		
INVESTOR : Statutární město Pce, ÚMO Pce V, Češkova 22, 530 02 Pardubice		
VYPRACOVAL : Ing. Miroslava Abbrentová		DATUM : Únor 2021
AUTORIZOVAL : Ing. Miroslav Novotný		STUPEŇ PD : DSP
		MĚŘITKO : 1 : 50
NÁZEV VÝKRESU : VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS		Č. VÝKRESU: D3.1